



شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

رقم الرخصة التجارية: 85080 رقم الهاتف:

قطر للألياف المعدنية

52711

13-8570-00

الاسم التجاري:

دقم السحل التحادي

رقم قيد المنشأة:

البريد الإلكتروني

التصنيف :

Fire Rated and Retardant materials

Insulation Materials (Rockwool, Thermal insulators etc)

Fire Rated and Retardant materials

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج / المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئة المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق

ملاحظات:

1. يجب على الشركه الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع
 2. يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
 3. يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للمختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

26/02/2021

تاریخ الانتهاء :

27/02/2019

تاريخ الاعتماد:

مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

18



DATE : 2019-02-27 التاریخ :
 PERMIT PAC19002398 رقم الطلب :



وزارة الداخلية
 الإدارة العامة للدفاع المدني
 إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير التقني

PRODUCT :	Insulation Materials (Rockwool, Thermal insulators etc)	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	قطر للالياف المعدنية	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	QATAR MINERAL FIBERS / QATAR	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Thermal insulation products for building, Factory made mineral wool (MW) products. 1) Coating: Uncoated board Reaction to fire: A1 Thickness level: T3 2) Coating: Aluminum Coated Board Reaction to fire: A2, s1, d0 Thickness level: T1 3) Coating: Aluminum Coated Blanket Reaction to fire: C, S1, d0 Thickness level: T1 4) Coating: Cage Wire Coated Galvanized Blanket Reaction to fire: A2 Thickness level: T1	QATAR MINAREL FIBERS

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	0202855-TSE- 02/01	Turkish Standard Institute TSE	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة)
--	-----------------------	--------------------------------------	---

RECOMMENDATIONS	النحوبيات
Place of use: These products cannot be used if compressive creep is needed.	
Tested to standard TS EN 13162 + A1	

مدير إدارة الوقاية
 الإدارة العامة للدفاع المدني

/٤

